

# ООО «Рубеж-Д»

Адрес объекта: Республика Дагестан, сел. "СОШ" Ново-Дмитриевка Тарумовского района РД.  
ул. Советская.

Объект: Капитальный ремонт "СОШ" Ново-Дмитриевка Тарумовского района РД. ул. Советская.

**АКТ**  
приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

"22" августа 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель заказчика: ООО «Лидер-Строй» в лице генерального директора Магомедов М.Б.  
Представитель подрядчика: Директор ООО «Рубеж-Д» Ахмедов А.М.

По огнезащитной обработке чердачного помещения в здании  
Капитальный ремонт "СОШ" Ново-Дмитриевка Тарумовского района РД. ул. Советская..  
составом: «МИГ-09».

- Общая площадь обработанной поверхности составляет: 1705 кв.м.

Работы выполнены качественно, в соответствии с установленными нормами и в полном объеме. При сдаче была произведена проверка обработанного материала на огнестойкость, при этом оказалось, что образец, находящийся в зоне пламени обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца не происходит, а образец, изъятый из пламени, не горит и не тлеет.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_ / Магомедов М.Б. /

Представитель подрядчика \_\_\_\_\_ / Ахмедов А.М. /



Примечание: Обработанный материал при воздействии на него влаги и дождя, снега и прочего или хранение его в сыром помещении теряет свою огнестойкость. Необходимо периодически проверять состояние огнезащитной обработки и в случае необходимости произвести повторную обработку (не реже одного раза в 2 года).

